

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU

Protokol číslo : 8213/2025
Datum vystavení : 12.12.2025
Strana : 1 / 1

Zadavatel : Obec Daskabát Daskabát 35 779 00 DASKABÁT		IČO : 00635359
Materiál : Voda Druh vzorku : Voda upravená Způsob odběru : Prostý vzorek Vzorkoval : Balut Zdenek	Datum odběru : 19.11.2025 Čas odběru : 8:00 Datum přijetí : 19.11.2025 Datum zprac. : 19.11.2025- 24.11.2025	
Identifikace vzorku: Velký Újezd, úpravna vody, odtok upravené vody (Místo odběru)		Místo provedení zkoušek: č.p. 83, 783 21 Chudobín
Postup vzorkování: SOP V-1 Odběr vzorků pitné vody (ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 19458, ČSN EN ISO 5667-14)		Analýza č.: 28998/2025

Rozbor vzorku upravené vody v rozsahu vyhlášky č. 252/2004 Sb., přílohy č.5-časově souvztažný odběr

Mikrobiologické a biologické ukazatele						
Parametr	Symbol	Výsledek	Jednotka	SOP	Metoda	Nej.
Intestinální enterokoky	ENK	0	KTJ/100ml	27	ČSN EN ISO 7899-2	-
Escherichia coli	E-coli	0	KTJ/100ml	25	ČSN EN ISO 9308-1:2015	-
Koliformní bakterie	KOLI	0	KTJ/100ml	25	ČSN EN ISO 9308-1:2015	-
Mikroskopický obraz-abioseston	MO-ab.	<1,00	%	*		
Mikroskop.obraz-počet organismů	MO-p.o.	0	jedinci/ml	*		-
Mikroskop.obraz-živé organismy	MO-ž.o.	0	jedinci/ml	*		-
Kult. mikroorganismy při 22 °C	KM 22°C	0	KTJ/ml	30	ČSN EN ISO 6222	-
Kult. mikroorganismy při 36 °C	KM 36 °C	0	KTJ/ml	30	ČSN EN ISO 6222	-

Fyzikálně-chemické a organoleptické ukazatele						
Parametr	Symbol	Výsledek	Jednotka	SOP	Metoda	Nej.
Barva	Barva	<5,00	mg/l Pt	34	ČSN EN ISO 7887	
TOC	TOC	<1,00	mg/l	77	ČSN EN 1484	
Dusitany	NO2(-)	0,013	mg/l	10	ČSN EN 26777	6 %
Chlor volný	CL2-vol.	0,110	mg/l	40	Firemní metoda HACH	10 %
Chuť	Chuť	Příjemný		48	ČSN 75 7340	
Pach	Pach	Příjemný		48	ČSN 75 7340	
pH	pH	7,24		1	ČSN ISO 10523	0,1
Zákal	Zákal	0,700	ZF(n)	33	ČSN EN ISO 7027 - 1	10 %
Železo	Fe	0,007	mg/l	21	ČSN EN ISO 11885	10 %
Teplota vody	t	10,8	°C	41	ČSN 75 7342	1 %

Nejistota stanovení: Ve sloupci "NEJ" jsou uvedeny rozšířené nejistoty jednotlivých stanovení jako součin směrodatné odchylky opakovatelnosti a koeficientu (k=2), což při normálním rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Uvedené nejistoty zkoušek nezahrmují nejistotu vzorkování.

Nejistoty vzorkování jsou na vyžádání k dispozici u vedoucího laboratoře (dokument C.XVI.18 - Nejistoty zkoušek a postupů vzorkování).

Prohlášení: Výsledky analýz se vztahují pouze na zkoušený vzorek.. Laboratoř neodpovídá za údaje dodané zákazníkem.

Ve sloupci "SOP" jsou uvedena čísla standardních operačních postupů zkoušek zařazených do rozsahu akreditace. Zkoušky označené "*" nejsou zařazeny do rozsahu akreditace, "s" jsou provedeny u subdávatele, (FA) je zkouška flexibilně akreditovaná.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být nak než celý.

Zpracoval: RNDr. Šárka Kubová
Zástupce vedoucího laboratoře

Prezkoumal a schválil: RNDr. Pavel Kuba
Vedoucí laboratoře





konec protokolu